

AY

15.11.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lausunto on valmisteltu lausuntopalvelu.fi:ssä

Viite: Lausuntopyyntönnö VN/29409/2022

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkökäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asetuksesta, joka koskee sähköverkonhaltijoiden häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteita varten laatimiin varautumissuunnitelmiin sisällytettävästä sähkökäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä. THL pitää asetusta tarpeellisena ja tavoitteiltaan tarkoituksenmukaisena.

Asetuksen 2 § on kiitettävästi tunnistettu kriittiset sähkökäyttöpaikat. THL katsoo, että sairaaloiden lisäksi tulisi mainita muut sähkökäyttöpaikat, jotka tarjoavat keskeytyksetöntä hoitoa.

Asetuksen 3 § velvoittaa luokittelemaan sähkökäyttöpaikat vähintään lyhyitä ja pidempiä keskeytyksiä sietäviin käyttöpaikkoihin. Keskeytyksen pituutta ei kuitenkaan ole määritetty.

THL pitää tärkeänä, että asetuksen toimeenpanossa huomioidaan THL:n järjestämät valtion erityispalvelut, kuten vankiterveydenhuolto, valtion mielisairaalat ja koulukodit, sekä THL:n tuottamat laboratoriopalvelut. THL näkee, että se kuuluu osaltaan asetuksen 2 § 11 tarkoitettuihin yhteiskunnan johtamisen kannalta keskeisiin valtion viranomaisiin.

THL yhtyy sosiaali- ja terveysministeriön sekä Valviran lausunnoissaan esittämiin tarkennuksiin asetuksen 2-3 § osalta.

Muistiossa on tunnistettu kiitettävästi 3 § pykälän koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköistä sairaaloiden lisäksi terveyskeskuksia, hoitolaitoksia ja muita alan toimijoita, kuten apteekkeja, laboratorioita ja lääkevarastoja. Luokittelussa tulee varmistaa, että ei tehdä tarpeetonta eroa kuntien ja kuntayhtymien, hyvinvointialueiden, valtion ja yksityisen sektorin järjestämän ja tuottaman sosiaali- ja terveydenhuollon sähkökäyttöpaikkojen välillä.

Asetuksen perustelumuistio muistuttaa selvästi, että sähkön käyttöpaikat ovat itse vastuussa varautumisestaan sähkönsaannin häiriöihin. Sähkökäyttöpaikat eivät voi tämän asetuksen nojalla olettaa, että sähkönsaanti on kaikissa tilanteissa häiriötöntä. Asetuksen soveltamisala on myös tarkennettu siten, että esimerkiksi huolto- ja korjaustoimenpiteistä aiheutuvat keskeytykset eivät kuulu siihen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • Finnish Institute for Health and Welfare

Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland • PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki • puh/tel +358 29 524 6000

thl.fi • Twitter: @THLorg

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) antaa valmiuskeskuksille tehtäväksi ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnittelua valtakunnallisten yhtenäisten periaatteiden mukaisesti (51 §). Asetusluonnoksen 2 § ja 3 § toimeenpanon osalta yhteistyö järjestämislain mukaisten valmiuskeskusten kanssa on välttämätöntä.

Pääjohtaja

Markku Tervahauta

Teknologia- ja riskienhallintajohtaja

Alexi Yrttiaho

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende